



FEM2 – Ambiente S.r.l.
Sede operativa: BTBS – Univ. Milano-Bicocca
Piazza della Scienza, 2 – 20126 Milano
Sede legale: Via Cipro, 3 – 20137 Milano
C.F. - P.I. – N° reg. imprese 06873830969
Telefono: 02.64483375 - 3413 - 3472
Fax: 02.64483568

PROACQUA SCHEDE RISULTATI

CASA DELL'ACQUA N 150317244C

COMUNE DI Pordenone (Via Aprilia) PROV PO

CAMPIONE N 503

ACQUA NATURALE

Parametro	Valore rilevato	Fuori Parametro	Limiti di legge
<i>Escherichia coli</i>	0 batteri in 100 ml di acqua		0 batteri in 100 ml di acqua
Coliformi totali	0 batteri in 100 ml di acqua		0 batteri in 100 ml di acqua
Enterococchi	0 batteri in 100 ml di acqua		0 batteri in 100 ml di acqua
Pseudomonas aeruginosa	0 batteri in 100 ml di acqua		0 batteri in 100 ml di acqua
Colonie batteriche a 22°C	0 colonie in 1 ml di acqua		100 colonie in 1 ml di acqua
Colonie batteriche a 37°C	0 colonie in 1 ml di acqua		20 colonie in 1 ml di acqua

CAMPIONE N 504

ACQUA GASSATA

Parametro	Valore rilevato	Fuori Parametro	Limiti di legge
<i>Escherichia coli</i>	0 batteri in 100 ml di acqua		0 batteri in 100 ml di acqua
Coliformi totali	0 batteri in 100 ml di acqua		0 batteri in 100 ml di acqua
Enterococchi	0 batteri in 100 ml di acqua		0 batteri in 100 ml di acqua
Pseudomonas aeruginosa	0 batteri in 100 ml di acqua		0 batteri in 100 ml di acqua
Colonie batteriche a 22°C	0 colonie in 1 ml di acqua		100 colonie in 1 ml di acqua
Colonie batteriche a 37°C	0 colonie in 1 ml di acqua		20 colonie in 1 ml di acqua

(*) L'asterisco, qualora presente nella colonna "Fuori Parametro", indica che il valore del parametro analizzato non rientra nei limiti di legge.

I risultati riportati sulla seguente scheda sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi.

DATA 06/07/2015

FIRMA del Responsabile