

Cosa serve per essere in regola per una corretta gestione e manutenzione dell'impianto termico?

Oltre alla manutenzione annuale, bisogna far eseguire la prova del rendimento di combustione (la cosiddetta prova dei fumi) con la seguente periodicità:

| POTENZA NOMINALE | LIBRETTO - TABELLA DA ESPORRE | VERIFICHE RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (da riportare nel libretto e corredate di rapporto UNI 10389 e UNI CEI 70011) |
|------------------|--|---|
| Pn < 35 KW | Libretto di impianto (all. G DPR 412) | <ul style="list-style-type: none"> - impianti a combustibile liquido o solido: 1 volta l'anno; - impianti con generatore con età d'installazione maggiore di 8 anni e impianti con generatore ad acqua calda a focolare aperto installato all'interno di locali abitati: ogni 2 anni; - impianti che non ricadono nei due casi precedenti (ad esempio impianti con generatore con età d'installazione minore di 8 anni e con camera di combustione stagna): ogni 4 anni (all. L, c.5 DLgs 311) |
| 35 ≤ Pn ≤ 350 KW | Libretto di centrale (all. F DPR 412) Tabella (A9 c. 8 DPR 412) | 1 volta all'anno (all. L, c. 5 DLgs 311) |
| Pn ≥ 350 KW | Libretto di Centrale (all. F DPR 412) Tabella (A9 c. 8 DPR 412) | 2 volte all'anno (all. L, c. 7 DLgs 311) |

Note

(*) Pn: potenza nominale è la potenza utile complessiva della centrale termica a servizio di un medesimo impianto (espressa in KW).