

Quale documentazione deve essere prodotta al Comune?

Al Comune (in qualità di Ente di controllo) v'è trasmesso:

- la scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto (A11 c.11 DPR 412/1993).
- il Rapporto completo sia dei dati della MANUTENZIONE sia dei dati del RENDIMENTO DI COMBUSTIONE con timbro e firma dell'operatore, con annessa assunzione di responsabilità attestante il rispetto delle norme e della sicurezza dell'impianto (all. L, c. 14-15 DLgs 311) con la periodicità indicata nella tabella sotto riportata:

POTENZA NOMINALE	LIBRETTO - TABELLA DA ESPORRE	VERIFICHE RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (da riportare nel libretto e corredate di rapporto UNI 10389 e UNI CEI 70011)
Pn < 35 KW	Libretto di impianto (all. G DPR 412)	<ul style="list-style-type: none"> - impianti a combustibile liquido o solido: 1 volta l'anno; - impianti con generatore con età d'installazione maggiore di 8 anni e impianti con generatore ad acqua calda a focolare aperto installato all'interno di locali abitati: ogni 2 anni; - impianti che non ricadono nei due casi precedenti (ad esempio impianti con generatore con età d'installazione minore di 8 anni e con camera di combustione stagna): ogni 4 anni (all. L, c.5 DLgs 311)
$35 \leq P_n \leq 350$ KW	Libretto di centrale (all. F DPR 412) Tabella (A9 c. 8 DPR 412)	1 volta all'anno (all. L, c. 5 DLgs 311)
Pn ≥ 350 KW	Libretto di Centrale (all. F DPR 412) Tabella (A9 c. 8 DPR 412)	2 volte all'anno (all. L, c. 7 DLgs 311)

Note

(*) Pn: potenza nominale è la potenza utile complessiva della centrale termica a servizio di un medesimo impianto (espressa in KW)

Altri obblighi comuni per tutti:

- la compilazione iniziale del libretto (A11 c.9,11 DPR 412/1993)
- la custodia del libretto presso l'edificio (A11 c. 9,11 DPR 412/1993)
- in caso di vendita o locazione il libretto v'è consegnato al nuovo Responsabile dell'impianto (A11 c.8 DPR 412/1993)