



Comune di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 PORDENONE

Tel. 0434 392111 – fax 0434 392418

Sede di Via Bertossi, 9 33170 PORDENONE

www.comune.pordenone.it

SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

U.O.C. UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SETTORE, PATRIMONIO

Pordenone, 12.04.2017

Opera n. 07.15 – Lavori di sostituzione dei serramenti esterni presso la scuola dell'infanzia di via Cappuccini.

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROT.N. 23200 DEL 03/04/2017

QUESITO N. 1

In merito alla procedura in oggetto chiediamo se i serramenti in progetto sono in alluminio o in PVC e le loro caratteristiche.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

I nuovi serramenti da installare sono in PVC e dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- TRASMITTANZA TERMICA PARTI VETRATE + INFISSI	$U_w \leq 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
- TRASMITTANZA TERMICA TELAI	$U_f \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$
- TRASMITTANZA TERMICA PARTI VETRATE	$U_g \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
- TENUTA ALL'ARIA (classificazione)	classe 4
- TENUTA ALL'ACQUA (classificazione UNI)	classe 9A
- RESISTENZA AL VENTO (classificazione UNI)	classe C3/B4
- POTERE FONOISOLANTE	36 dB

QUESITO N. 2

In merito alla procedura in oggetto si chiede conferma della necessità di stampare su carta intestata l'allegato 1, poiché il formato dello stesso non è compatibile con quello della nostra carta intestata (il logo e il piè di pagina sovrasterebbero il testo).

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si conferma la necessità che l'allegato sia trasmesso su carta intestata della ditta. Il formato dell'allegato, le dimensioni del carattere di scrittura e dell'intestazione sono a discrezione della ditta l'importante è che tutti i contenuti siano riportati e leggibili e che l'allegato sia regolarmente sottoscritto e corredato della fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

QUESITO N. 3

L'avviso pubblicato fa riferimento alla categoria OG6 che non pare coerente con l'oggetto dei lavori.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Nell'avviso pubblico esplorativo pubblicato, al punto 6, era stata erroneamente riportata la categoria OG6. Si comunica che la categoria corretta è la OS6 come da rettifica pubblicata sul sito internet del comune www.comune.pordenone.it.

D'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan