



FEM2 – Ambiente S.r.l.
Sede operativa e legale: BTBS – Univ. Milano-Bicocca
Piazza della Scienza, 2 – 20126 Milano
C.F. - P.I. – N° reg. imprese 06873830969
Telefono: 02.64483375 - 3413 - 3472
Fax: 02.64483532

PROACQUA SCHEDA RISULTATI

CASA DELL'ACQUA N° 150317 245 C

COMUNE DI Pordenone, Largo Cervignago PROV PN

PRELIEVO effettuato dal cliente in data 23/10/2017

DATA INIZIO ANALISI 24/10/2017 DATA FINE ANALISI 02/11/2017

CAMPIONE N° 119/17

ACQUA NATURALE

Parametro	Unità di misura	Valore rilevato	Limite di legge	Fuori Parametro	Metodo di prova
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100 ml	0	0		Colilert-18/Quanti-Tray come alternativo a ISO 9308-1:2014
Coliformi totali	CFU/100 ml	0	0		Colilert-18/Quanti-Tray come alternativo a ISO 9308-1:2014
Enterococchi	CFU/100 ml	0	0		Enterolert-DW/Quanti-Tray come alternativo a ISO 7899-2:2003
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/100 ml	0	0		Pseudalert/Quanti-Tray come alternativo a ISO 16266:2006
Colonie batteriche a 22°C	CFU/1 ml	0	100		ISO 6222:2001
Colonie batteriche a 37°C	CFU/1 ml	0	20		ISO 6222:2001

(*) L'asterisco, qualora presente nella colonna "Fuori Parametro", indica che il valore del parametro analizzato non rientra nei limiti di legge.

I risultati riportati sulla seguente scheda sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi.

DATA 02/11/2017

FIRMA del Responsabile