



FEM2 – Ambiente S.r.l.
Sede operativa e legale: BTBS – Univ. Milano-Bicocca
Piazza della Scienza, 2 – 20126 Milano
C.F. - P.I. – N° reg. imprese 06873830969
Telefono: 02.64483375 - 3413 - 3472
Fax: 02.64483532

PROACQUA SCHEDA RISULTATI

CASA DELL'ACQUA N° 150317 244 C
COMUNE DI Pordenone, via Aprilia PROV PN

PRELIEVO effettuato dal cliente in data 23/10/2017
DATA INIZIO ANALISI 24/10/2017 DATA FINE ANALISI 02/11/2017

CAMPIONE N° 118/17

ACQUA NATURALE

| Parametro | Unità di misura | Valore rilevato | Limite di legge | Fuori Parametro | Metodo di prova |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <i>Escherichia coli</i> | CFU/100 ml | 0 | 0 | | Colilert-18/Quanti-Tray come alternativo a ISO 9308-1:2014 |
| Coliformi totali | CFU/100 ml | 0 | 0 | | Colilert-18/Quanti-Tray come alternativo a ISO 9308-1:2014 |
| Enterococchi | CFU/100 ml | 0 | 0 | | Enterolert-DW/Quanti-Tray come alternativo a ISO 7899-2:2003 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | CFU/100 ml | 0 | 0 | | Pseudalert/Quanti-Tray come alternativo a ISO 16266:2006 |
| Colonie batteriche a 22°C | CFU/1 ml | 0 | 100 | | ISO 6222:2001 |
| Colonie batteriche a 37°C | CFU/1 ml | 0 | 20 | | ISO 6222:2001 |

(*) L'asterisco, qualora presente nella colonna "Fuori Parametro", indica che il valore del parametro analizzato non rientra nei limiti di legge.

I risultati riportati sulla seguente scheda sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova. Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Il laboratorio declina ogni responsabilità riguardo la validità dei dati relativi ai campionamenti eseguiti direttamente dai Clienti o da terzi.

DATA 02/11/2017

FIRMA del Responsabile