



**Dipartimento di Prevenzione** - Direttore: dott. Lucio Bomben  
**S. C. – Area Ambienti di Vita** - Direttore di Struttura: dott. Lucio Bomben  
**Referente per la pratica:** Tdp Arru Gavino  
e-mail [gavino.arru@asfo.sanita.fvg.it](mailto:gavino.arru@asfo.sanita.fvg.it),  
[patrizia.dallagnese@asfo.sanita.fvg.it](mailto:patrizia.dallagnese@asfo.sanita.fvg.it)  
☎ 0434 237829 - 3204643405  
**Responsabile del Procedimento:** dott. De Battisti Fabio  
struttura: S.S. Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione  
telefono: +39 0434 237829  
mail: [fabio.debattisti@asfo.sanita.fvg.it](mailto:fabio.debattisti@asfo.sanita.fvg.it)

**Al Comune di Pordenone**  
**Settore IV Servizio Tutela Ambientale**  
**c.a. Arch. Brazzafolli Federica**  
Via Bertossi n.9  
**33170 PORDENONE (PN)**  
PEC: [comune.pordenone@certgov.fvg.it](mailto:comune.pordenone@certgov.fvg.it)

**Riferimenti documenti precedenti:**  
Vs comunicazione prot. N 0007626/p/gen/DTUTAMB del 26/01/2023  
Ns Prot. 6491-A del 26/01/2023

**Oggetto:** Richiesta parere su analisi campioni acqua potabile delle fontane e dei lavatoi pubblici del territorio comunale.

Con la presente si comunica che: viste le **NON CONFORMITA'** evidenziate sui rapporti di analisi, presentati in data 26 GENNAIO 2023 a codesto Servizio, relativi ai campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 3, 4 e 10 gennaio 2023, da personale tecnico della Ditta MERIEUX NutriSciences Chelab Srl, presso le fontane e i lavatoi pubblici siti nel comune di Pordenone e precisamente:

Codice fontana	Luogo del Prelievo	Motivo di non conformità	N° Rapporto di prova
5.126	Fontana quartiere Torre piazza Lozzer vicini via G. Cantore	Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,232 µg/l	R.P.N°23/000022687
5.121	Lavatoio quartiere Torre via Zara interrato vicino Scuole Elementari	Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,261 µg/l DesetilatrAZina = 0.09 µg/l	R.P.N°23/000022688
5.182	Fontana quartiere centro via Mameli (nuova pompa tubo in ferro)	DesetilatrAZina = 0.103 µg/l	R.P.N°23/000022686
5.90	Lavatoio quartiere centro via Gorizia	Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,354 µg/l	R.P.N°23/000022494
5.65	Fontana quartiere Borgomeduna via San Giuliano vicino Chiesa della Santissima	Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,413 µg/l	R.P.N°23/000021103
	Fontana quartiere Borgomeduna viale Delle Grazie interno Chiesa della Santissima giardino	DesetilatrAZina = 0.09 µg/l Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,346 µg/l	R.P.N°23/000022497
5.61	Fontana quartiere Borgomeduna via Meduna vicino civico 4	Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,279 µg/l	R.P.N°23/000021155
5.181	Fontana presso via Mameli Monumento	DesetilatrAZina = 0.102 µg/l Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,219 µg/l Batteri coliformi	R.P.N°23/000022685
5.122	Lavatoio Quartiere Torre via Francesco Baracca vicino civico 36	Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,158 µg/l	R.P.N°23/000022690
5.66	Fontana Quartiere di Borgomeduna via Mantegna vicino civico 50 incrocio via Prasecco	Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,120 µg/l	R.P.N°23/000022503
5.123	Lavatoio Quartiere Torre Via Sabotino inc. Via Monte Grappa	Desetildesisopropilatrazina (DACT)= 0,171 µg/l	R.P.N°23/0000225487

Gli esami evidenziano che l'acqua presenta una concentrazione di **desetilatrazina, desetildesisopropilatrazina (DACT) e coliformi** superiore ai limiti di legge previsti dal D.Lgs. n.31 del 2 febbraio 2001.

Per i parametri difformi elencati nella tabella sopra l'acqua emunta dai pozzi che alimentano fontane e lavatoi **NON RISULTA IDONEA** al consumo umano.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Fabio DE BATTISTI*

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.