

**As FO**

Azienda sanitaria Friuli Occidentale

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC:asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Dipartimento di Prevenzione - Direttore: dott. Lucio Bomben
S. C. – Area Ambienti di Vita - Direttore di Struttura: dott. Lucio Bomben
Referente per la pratica: Tdp Arru Gavino
e-mail gavino.arru@asfo.sanita.fvg.it,
patrizia.dallagnese@asfo.sanita.fvg.it
☎ 0434 369 808 - 3204643405
Responsabile del Procedimento: dott. De Battisti Fabio
struttura: S.S. Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione
telefono: +39 0434 369965
mail: fabio.debattisti@asfo.sanita.fvg.it

Al Comune di Pordenone
Settore IV Servizio Tutela Ambientale
c.a. Arch. Brazzafolli Federica
Via Bertossi n.9
33170 PORDENONE (PN)
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it

Riferimenti documenti precedenti:

Vs comunicazione del 05.02.2021 Ns Protocollo 0009186-A del 05/02/2021

Oggetto: Acqua destinata al consumo umano – fontane pubbliche e lavatoi pubblici di Pordenone

Con la presente si comunica che, in riferimento alla **NON CONFORMITA'** evidenziata su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati in data 18 gennaio 2021, da personale tecnico della ALS Italia s.r.l presso le fontane pubbliche site nel comune di Pordenone:

Codice fontana	Luogo del Prelievo	N° Rapporto di prova
5.141	Fontana centro Studi – giardinetti Centro	R.P.N°2100425-018

Gli esami evidenziano che l'acqua presenta valore, dal punto di vista batteriologico e Ammonio (azoto ammoniacale)= 1,36 mg/l, superiore ai limiti di legge previsti dal D.Lgs. n.31 del 2 febbraio 2001.

Per il parametro difforme elencato nella tabella sopra l'acqua emunta dal pozzo che alimenta il lavatoio **NON RISULTA IDONEA** al consumo umano.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*Dott. Fabio DE BATTISTI*

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.