



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Referente per la pratica: TdP Luciana Lorusso

struttura: Dipartimento di Prevenzione
cell.: 3351491954
mail: luciana.lorusso@asfo.sanita.fvg.it

Responsabile del procedimento: Dott. Lucio Bomben

struttura: Dipartimento di Prevenzione
telefono: 0434/369978
mail: lucio.bomben@asfo.sanita.fvg.it

Riferimento documenti precedenti:

ns prot. n. 52418-A del 11/07/2023

Spett.le

Comune di Pordenone

Settore VII – Opere Pubbliche e Gestione del
Territorio – Lavori Pubblici

PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it

Oggetto: Richiesta di deroga per l'aerazione dei locali e dei requisiti igienico-sanitari per le camere di sicurezza per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale presso l'ex Provveditorato nel Comune di Pordenone. **Trasmissione deroga.**

Vista la nota in oggetto, pervenuta presso codesta Azienda Sanitaria in data 11/07/2023, ns. prot. n. 52418-A, con la quale il Comune di Pordenone - Settore VII – Opere Pubbliche e Gestione del Territorio – Lavori Pubblici, ha richiesto la deroga per l'aerazione dei locali e dei requisiti igienico-sanitari per le camere di sicurezza per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale presso l'ex Provveditorato nel Comune di Pordenone ai sensi della DGRReg 2117/2013 del 16/11/2013;

Considerato che la DGRReg 2117/2013 del 16/11/2013 stabilisce che *“Nei luoghi di lavoro chiusi deve essere garantita disponibilità di aria salubre in quantità sufficiente, in funzione della destinazione d'uso, ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione”*;

Tenuto conto che dall'elaborato tecnico *“Relazione per ottenimento deroghe ASFO per aerazione e requisiti igienico-sanitari camere di sicurezza”* emerge che *“in fase di progettazione del presente intervento è parso evidente che l'attuale impianto termoventilante oltre a versare in condizioni estremamente precarie, è stato concepito con criteri obsoleti rispetto a quelli attuali; le macchine poste in copertura non sono più utilizzabili e l'intero sistema di canalizzazione dovrebbe essere sanificato per garantire condizioni accettabili; la riproposizione di un nuovo impianto di questo tipo risulterebbe pertanto economicamente non conciliabile con i finanziamenti disponibili, oltre ad essere energeticamente molto dispendiosa”* e pertanto si ricorrerà ad *“un sistema di solo trattamento con pompe di calore e distribuzione tramite fan coil, optando per un sistema di aerazione di tipo naturale, ottenibile sostituendo le ante a sporgere dei serramenti esistenti, che permettono solo una limitata apertura del foro, con specchiature ad anta e ribalta”*.

Visto che *“Nella maggior parte dei locali il rapporto non è rispettato di pochissimo (ossia per una percentuale inferiore al 5%) solo per i seguenti ambienti: ufficio verbali (P.T. - st. 1), ufficio infortunistica (P.T. - st. 14), ufficio capo gabinetto (P.1 - st. 8), ufficio segreteria comandante (P.1 - st.*

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale);
originale disponibile presso l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

13), ufficio comando reparto operativo (P.2 – st. 11)” e che “I locali interessati alla richiesta di deroga hanno tutti superfici estremamente ampie (tra 28 e 33 mq) ed altezza compresa fra 2.70 e 3.30 m; ciascuno di tali locali viene utilizzato da un numero di persone compreso tra 1 e 3”;

Tenuto conto che per le camere di sicurezza non esiste una normativa di riferimento che ne disciplini i requisiti igienico sanitari, e pertanto per analogia, si può far riferimento ai *“parametri dimensionali orientativi per la progettazione di infrastrutture tipo”* emanate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto SM – Ufficio infrastrutture.

La scrivente Azienda Sanitaria esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario alla deroga per l’aerazione dei locali e dei requisiti igienico-sanitari per le camere di sicurezza per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale presso l'ex Provveditorato nel Comune di Pordenone.

LL/CC

file: 2023_07_11 richiesta deroga Comune Pordenone