



Comune di Pordenone

SETTORE VII – OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O.C. Difesa del suolo e mobilità urbana
U.O.S. Difesa del suolo

Anno 2023
Parere n. 33

Spett.le **SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**

S:\SERVIZIO_LLPP\UOC_DfsViabMobPC\UOS_DfsPC\8_PA
RERI_AUTORIZZAZIONI\3_PROGETTI COMUNE\OP 60.21
EX FIERA\2023_07_14 PARERE_DS_Via Molinari EX
FIERA.doc

alla c.a. Arch. Ivo Rinaldi

Pordenone, *data della sottoscrizione digitale*

Oggetto: Parere per l'esecuzione di un intervento di "Opera n. 60.21 Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana" - "Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera*via varie*demolizione, costruzione nuove e restauro ex"

Localizzazione: Via Molinari

Rif. Catastali: Foglio 13 mappali 71, 121, 654, 655, 704

Richiedente: SETTORE VII – OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Descrizione delle opere di progetto

L'intervento prevede la demolizione di alcuni fabbricati esistenti, la manutenzione straordinaria di un padiglione e la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, oltre al restauro dell'ex casa del Balilla nell'ambito del sito denominato ex fiera di Pordenone.

Inquadramento generale geologico-idraulico

Sulla scorta del Piano di gestione del rischio alluvioni 2021/2017 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, delle NTA geologiche idrauliche e degli elaborati a loro corredo del vigente PRGC, nonché del Regolamento regionale recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art.14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n.11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), si evidenziano le seguenti caratteristiche dell'area in esame:

PERICOLOSITÀ IDRAULICA DAL P.G.R.A. E ALLAGABILITÀ: l'area non ricade né in zona di pericolosità idraulica né in zona a rischio idraulico del P.R.G.A.;

SOGGIACENZA FALDA: La "Carta idrogeologica con elementi di morfologia" dello "Studio geologico-idraulico" del PRGC, pone la falda ad una profondità compresa tra -2.0 e -4,0 m dal p.c.; dalle prove geologiche condotte dal dott. Geol. Valent il ritrovamento della falda si attesta - 6 dal p.c.;

SOFFERENZA IDRAULICA SECONDO LE NTA GEOLOGICO-IDRAULICHE DEL PRGC:

a sofferenza idraulica elevata; per tali zone viene considerata ammissibile la possibilità di realizzare opere di mitigazione che garantiscano il rispetto del principio di invarianza idraulica tramite volumi compensativi. In assenza di un recapito idoneo delle portate uscenti dai volumi compensativi è consentito lo scarico mediante infiltrazione nel suolo;

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ SECONDO IL REGOLAMENTO DI INVARIANZA IDRUALICA REGIONALE: il progetto in esame ricade nel caso in cui la superficie di riferimento S risulta superiore a S minima ma il coefficiente di afflusso medio ponderale si riduce a seguito della trasformazione, per il quale valgono le seguenti prescrizioni:

- è raccomandato l'utilizzo delle buone pratiche costruttive;
- lo studio di compatibilità idraulica è sostituito da asseverazione.

Inquadramento reti fognarie

Con Delibera n.2641-2014 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. 16/2008, ha approvato il progetto di Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Per quanto previsto all'allegato 2 della delibera 2000/2012 il comune di Pordenone è individuato come unico agglomerato (assieme ai comuni di Porcia, Cordenons e Roveredo) con 97.192 tra abitanti equivalenti residenti e fluttuanti.

Inoltre il vigente Regolamento degli Scarichi di acque reflue emanato ed approvato con Deliberazione n°5 dell'Assemblea d'Ambito del 12.03.2010, all'art.6 stabilisce che tutte le acque di scarico di qualsiasi origine, provenienti da edifici ed insediamenti di qualsiasi specie, adiacenti anche solo in parte, una via, uno spazio pubblico, uno spazio ad uso pubblico ed ad uso collettivo percorso da una rete fognaria, debbono venire in esso recapitate; inoltre prevede che l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste quanto la distanza, misurata in linea retta, tra il confine di proprietà ed il punto di allacciamento alla rete fognaria, non supera 50 m per gli insediamenti abitativi di tipo singolo, 100 m per gli insediamenti abitativi plurifamiliari o condominiali nonché per gli insediamenti non residenziali aventi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche e 200 m per gli edifici dove si svolgono attività commerciali e/o industriali aventi scarichi non assimilabili ai domestici.

L'intervento di cui sopra verrà eseguito in Via Molinari. Rientra nell'agglomerato Pordenone/Porcia/Cordenons/Roveredo.

Parere acque reflue

Si rimanda al parere dell'ente gestore.

Parere acque meteoriche

Visti:

- l'asseverazione di non applicabilità dell'invarianza idraulica a firma del dott. geol. Massimo Valent (6021_D_DOC_SPG_006_RELAZIONE D'INVARIANZA IDRAULICA.pdf.p7m);
- la relazione di invarianza idraulica 6021_D_DOC_SPG_006_00_RELAZIONE D'INVARIANZA IDRAULICA.pdf.p7m;
- gli elaborati 6021_D_EST_MEC_009_Pianta Piano Terra - Impianto di Raccolta Acque Meteoriche.pdf.p7m e 6021_D_EST_MEC_031_Pianta Piano Terra - Impianto di Raccolta Acque Meteoriche.pdf.p7m;
- la nota di riscontro ai verificatori di data 13.07.2023;

si esprime parere favorevole alla soluzione progettuale proposta consistente:

nell'utilizzo dello scarico esistente (pozzetto scolmatore con tubazioni di troppo pieno che recapitano in fognatura) per la quota parte di superfici pari a quelle che attualmente recapitano le loro acque a tale scarico;

Dirigente del settore: Ivo Rinaldi

Responsabile dell'unità operativa e del procedimento: Giovanni Spartà – telefono 0434 392548

Referente dell'istruttoria: Elena Vida – telefono 0434 392228

Email difesadelsuolo@comune.pordenone.it

Sede di via Bertossi, 9 – 33170 Pordenone

la realizzazione di una nuova condotta di scarico drenante costituita da un sistema dispersivo nel suolo per la restante parte di acque reflue meteoriche raccolte da nuove superfici.

**Il funzionario
ing. Giovanni Spartà**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Dirigente del settore: Ivo Rinaldi
Responsabile dell'unità operativa e del procedimento: Giovanni Spartà – telefono 0434 392548
Referente dell'istruttoria: Elena Vida – telefono 0434 392228
Email difesadelsuolo@comune.pordenone.it
Sede di via Bertossi, 9 – 33170 Pordenone

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPARTA' GIOVANNI
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 14/07/2023 15:14:34

NOME: RINALDI IVO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 09/08/2023 17:01:52