

**HydroGEA**

servizio idrico integrato



003394470

Pordenone 04/07/2023

Spettabile  
Comune di Pordenone  
Settore VII Opere Pubbliche e Gestione  
del Territorio  
Via Bertossi, 9  
33170 Pordenone (PN)

Oggetto: **Unione Europea – Opera n. 60.21 – Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana” – “Rigenerazione dell’Ambito Ex Fiera – Demolizione, costruzione nuove e restauro ex Casa dei Balilla” c.u.p. B59J21002950005.**

**Via Molinari – Pordenone – Foglio 13 mappali 71 - 121 – 654 – 655 – 704.  
Richiesta parere del 15.06.2023 prot. 47781/P/GEN/DSETTVII.**

Visti gli elaborati allegati alla richiesta in oggetto si esprime quanto segue:

#### **Acquedotto**

L’immobile oggetto dell’intervento è provvisto di due allacciamenti al pubblico acquedotto, un idrico sanitario da 1” e un antincendio da 3”.

Per ulteriori esigenze si potranno comunque eseguire delle nuove derivazioni idriche dalle condotte di via Concordia Sagittaria e via San Quirino.

Per eseguire dei nuovi allacciamenti o lavori di posa contatori, pozzetti, ecc. si dovrà verificare preventivamente in sito le modalità tecniche per la loro realizzazione.

In tal caso deve essere richiesto, con congruo anticipo, un sopralluogo tecnico, avendo cura di compilare il modulo prestampato “Richiesta di allacciamento all’acquedotto ed alla fognatura” reperibile nel sito internet aziendale, [www.hydrogea-pn.it](http://www.hydrogea-pn.it), o direttamente presso gli uffici HydroGEOA.

#### **Fognatura**

Il progetto prevede l’allacciamento alla rete fognaria presente in via San Quirino, la quale recapita al depuratore. Di conseguenza le acque reflue domestiche o assimilate possono essere scaricate in forma tal quale senza subire preventivi trattamenti.

Prima dell’allaccio le acque nere dovranno transitare all’interno di un pozzetto di ispezione (non sifonato) al fine di consentire eventuali campionamenti, qualora necessari.

Le acque meteoriche non dovranno essere smaltite in fognatura ma in recapiti diversi.

A tal riguardo si rimanda al Comune per ogni valutazione di competenza.

Distinti saluti.

Referenti istruttoria:

rete fognaria ing. Antonello Del Mestre tel. 0434 506 460

rete acquedotto geom. Mattia Vettoreto tel. 0434 506 436

HydroGEOA Spa  
Il Direttore operativo  
ing. Mauro Trevisan

HydroGEOA spa

33170 Pordenone – Piazzale Duca d’Aosta, 28

Cap. Soc. 2.227.070,00 euro i.v. – c.f., p.i. e numero reg. imprese 01683140931

tel +39 0434 50 64 11 fax +39 0434 52 32 57 e-mail [info@hydrogea-pn.it](mailto:info@hydrogea-pn.it) PEC [hydro@pec.hydrogea-pn.it](mailto:hydro@pec.hydrogea-pn.it)

[www.hydrogea-pn.it](http://www.hydrogea-pn.it)



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RINALDI IVO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 09/08/2023 17:01:43