

COMUNE DI PORDENONE

P.A.C. zona B/RU n.40

via Vallona a Pordenone

Proprietà:

Immobiliare Colonna s.r.l.

Via Levante n.2, Porcia (Pn)

C.F. e P.I. 00232860932

tel. 0434 362080

**RELAZIONE SULLE DISTANZE
DAL CIGLIO STRADALE**

D02

Architetto Luciano Campolin
tel +39 0434 241432 fax +39 0434 246665

via De Paoli, 23/a 33170 Pordenone
e-mail: lucianocampolin@campolin.191.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI PORDENONE

P.A.C. zona B/RU n.40 - via Vallona a Pordenone

Committente: Immobiliare Colonna s.r.l. – Porcia

RELAZIONE SULLE DISTANZE DAL CIGLIO STRADALE

Premesso che la vigente Normativa per le costruzioni, approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, non prevede distanze minime dal ciglio stradale, come era invece previsto dalle Norme previgenti, scopo della presente relazione è la valutazione del rischio per la pubblica incolumità provocato da distacchi accidentali ed eventuali cadute di parti dell'edificio in caso di sisma.

Caratteristiche di calcolo

L'edificio ha struttura intelaiata, conforme alle Norme Tecniche 2008 citate, quindi è progettata per resistere a terremoti con tempo di ritorno pari a 50 anni. Inoltre, a differenza delle costruzioni già realizzate, anche in zona sismica, prima delle nuove norme, sono verificati anche tutti i collegamenti delle parti non strutturali (infissi, parapetti, cornicioni, impianti) con verifica che tali parti non strutturali siano mantenute in sito in caso di terremoto.

Pertanto la possibilità di distacco e quindi di caduta di elementi dell'edificio è praticamente nulla.

Caratteristiche costruttive

Il corpo edilizio prossimo al ciglio stradale opposto (circa 11 m) è costituito dalla torre delle scale, avente una parete liscia prevalentemente vetrata, priva di asperità o sporgenze.

Perciò è esclusa anche l'eventualità che si depositino nel corso del tempo materiali che potrebbero ricadere in strada, oppure il caso accidentale per cui una mancata manutenzione futura possa provocare una riduzione del livello di sicurezza di progetto.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto il sottoscritto ing. Giuseppe Carniello, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Pordenone con n. 137, dichiara che la distanza di progetto fra l'edificio proposto in Via Vallona, con altezza pari a circa 20,00 m ed il ciglio dello spazio pubblico antistante è compatibile con le caratteristiche dell'edificio e non determina rischi per la pubblica incolumità in caso di sisma.

Pordenone, 7 febbraio 2011

Ing. Giuseppe Carniello